



Estándares químicos:

Estándares	Unidades	Valor máximo permitido
Aluminio	mg/l	≤ 5
Arsénico	mg/l	$\leq 0,5$
Bario	mg/l	≤ 2
Boro	mg/l	≤ 2
Cadmio	mg/l	$\leq 0,1$
Cianuro	mg/l	$\leq 0,1$
Cobalto	mg/l	≤ 2
Cobre	mg/l	$\leq 0,1$
Compuestos Fenolicos	mg/l	$\leq 0,05$
Cromo Hexavalente	mg/l	$\leq 0,1$
Cromo Total	mg/l	≤ 1
Cloro residual	mg/l	$\leq 0,1$
Demanda de cloro	mg/l	satisfecha
Detergentes	mg/l	$\leq 1 - 0,5 (*)$
Estaño	mg/l	≤ 4
Fósforo Total	mg/l	$\leq 10 - 0,5 (*)$



Fluoruros	mg/l	$\leq 1,5$
Hidrocarburos	mg/l	≤ 10
Hierro	mg/l	≤ 1
Manganeso	mg/l	$\leq 0,5$
Mercurio	mg/l	$\leq 0,005$
Niquel	mg/l	≤ 2
Nitrógeno Amoniacal	mg/l	≤ 3
Nitrito	mg/l	$\leq 0,3$
Nitrato	mg/l	≤ 45
Nitrógeno Kjeldahl	mg/l	$\leq 20 - 10 (*)$
Plata	mg/l	$\leq 0,001$
Plomo	mg/l	$\leq 0,5$
Selenio	mg/l	$\leq 0,1$
Sulfuros	mg/l	≤ 1
Sulfatos	mg/l	≤ 500
Sustancias Solubles en Eter Etílico	mg/l	≤ 20
Zinc	mg/l	≤ 2

(*) Para lagos, embalses, o lagunas y ríos o arroyos tributarios a estos cuerpos de agua.

ecofield